

BESCHLUSSVORLAGE

115/2021

Federführung:	Bauamt	Datum:	25.10.2021
Bearbeiter:	Marion Debes	EAPL:	622-10; 5212-
			01

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	02.11.2021	öffentlich

Hans-Herrmann-Halle, Umrüstung der Basketballkörbe

Vorschlag zum Beschluss:

Die Basketballanlage wird auf die aktuellen Sicherheitsrichtlinien umgerüstet.

Sachverhalt:

Bei der turnusmäßigen Überprüfung der Sportgeräte in der HHH durch die Hessische Sportstätten GmbH, wurde unter anderem die Basketballanlage beanstandet. Die Anlage ist nicht mehr DIN7899 gerecht und entspricht auch nicht mehr den Anforderungen der Unfallkasse. In der vorhandenen Anlage sind die Basketballkörbe in den "Makrolonscheiben" (Kunststoffglas) befestigt. Dies darf nach aktuellen Sicherheitsrichtlinien nicht mehr so sein. Die Körbe müssen zwingend mit der tragenden Konstruktion verbunden werden. Aktuell ist aus diesem Grund die Basketballanlage gesperrt. Die Basketballanlage wird allerdings sehr selten genutzt, sehr sporadisch nur im Schulsport, Ballwurf- und Aufwärmtraining Handball.

Die Kosten der Umrüstung belaufen sich auf ca. 8.000 € (ca. 5.000 € Materialkosten, Montage, geschätzt ca. 1.500 €, zzgl. MwSt.)

Zudem entsprechen die Bodenmarkierungen für den Basketballsport auch nicht mehr dem aktuellen Regelwerk und wurden bereits entfernt. Bei einem Umbau der Basketballanlage müssen diese auch neu aufgetragen werden. Für die sonstigen Sportarten wurde dies bereits erledigt.

Abstimmungsergebnis:	
JA:	Nein: